




Варіант заміни вимикачів серії АВМ на вимикачі нового конструктива будь-якого виробника.



Варіант заміни автоматичного вимикача серії "Електрон" Е-40 з номінальним струмом 4000А.



Шини адаптації не мають додаткових контактних з"єднань, і виконані однією суцільною шиною, чим забечпечується надійність та стабільність роботи встановленного вимикача.

Примітка:
- Струмопровідні шини (мідні чи алюмінієві) встановлюються згідно номінального струму вимикача та побажання замовника.
- На малюнках метизні вироби умовно не показані.
- Малюнки мають тільки ознайомчий характер.

						000.000.000.		
						Реконструкція РУ 0,4кВ		
Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№док.	Підпис	Дата	Заміна автоматичних вимикачів з Іном. до 4000А на сучасні	Стадія	Аркуш	Аркушів
Нач. відділу									
Гол. констр.		Іващенко							
Зав. групи									
Виконав						Ретрофіт.			
Перевір.									
Н. контр.									

Погоджено

Взам. інв. №

Підп. і дата

Інв. № ор.

Формат А3